

Bydgoszcz, Polen

HOME > KATEGORIE > FERTIGE PROJEKTE > BYDGOSZCZ, POLEN

450-MVA-Leistungstransformator-Steuerschalttafel. Seit 2015 wurden für einen der Energieübertragungsnetzbetreiber über 30 Schaltschränke mit folgenden Transformatorleistungen hergestellt und vorgefertigt: 275MVA, 330MVA, 450MVA, 550MVA.

Versorgungsspannung: 400/230 V Wechselstrom

Steuerspannung: 24V DC

Nennstrom: 63A

Dichtheitsklasse: Gehäuse IP66

Korrosionsschutz: C4

EINFÜHRUNGSDATUM: APRIL 2019

Telefonzentrale:

Abmessungen:1800 mm x 2000 mm x 500 mm

Typ:SZS-OH - Großgehäuse aus Edelstahl, IP66. Die Abmessungen des Schaltanlagegehäuses wurden an die individuellen Kundenbedürfnisse angepasst.

Farbe:RAL7038_GS

Hersteller:Radiolex

124-051.013 - **SZS-OH 1800*2000*500** - Schaltanlagegehäuse - Hersteller Radiolex

Verwendete ABB-Ausrüstung:

1SAM250000R1005 - **MS116-1.0** -Motorschalter 3P 0,25kW 0,63-1A

1SAM250000R1009 - **MS116-6,3** -Motorschalter 3P 0,75kW 1,6-2,5A

1SBH137001R1322 - NF22E-13 - Schütz 2NO/2NC 6A 230 V AC/DC

1SBL141001R8010 - **A 9-30-10 220** - Schütz 3P 4kW 230V AC

1SBN010040R1131 - **CA5-31 M** -Hilfskontaktblock 3NO 1NC

1SVR405611R1100 - CR-M024DC2L - Leistungsrelais 24 V DC 12 A

1SVR405613R3100 - CR-M230AC4L - Leistungsrelais 230 V AC 6 A

1SVR550107R4100 - **T-ERE 0,3-30s** -Zeitrelais 0,3-30s AC/DC

1SVR630794R3300 -**CM-PVS** -3-Phasen-Spannungsüberwachungsrelais, 2NO/2NC-Kontakte

2CCE110800R0101 - **E221-11** -Manöverschalter 1NO 1NC

Verwendete Stego-Ausrüstung:

01140.0-00 - **KTO011** - Thermostat 1NC, 0 bis +60°C

01141.0-00 - **KTS011** - Thermostat 1NO, 0 bis +60°C

01220.0-00 - **MFR012** - Mechanischer Hygrostat, 35-95 % Luftfeuchtigkeit

01801.0-00 - **FF018** - Ventilator mit Filter

02811.0-00 - **CSL028** - Solid-State-Gebläse 250W

14007.0-00 - **HG140** - Halbleiterheizung AC/DC 110-250V, 100W

Eingesetzte Geräte anderer Hersteller:

4G10-69-U -**4G10-69-U** -Nockenschalter 1-2 4P 10A hergestellt von Apator

4G63-76-PK -**4G63-76-PK** -Nockenschalter 3P 63A hergestellt von Apator

24V 0,8A - **24V, 0,8A** -Schaltnetzteil 20W hergestellt von Comatec

P18-1000 - **P18** -Temperatur- und Feuchtigkeitssensor hergestellt von Lumel

SCT-0750-005 - **5A - 0,333V** - Stromwandler 5A 50-400Hz hergestellt von Magnelab

MDR-20-24 - **24V, 1A** - Schaltnetzteil 24W hergestellt von Meinen es gut

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex

