

RÉGLAGE ET SUPERVISION

HOME > KATEGORIE > VENTILATION, CHAUFFAGE ET ÉCLAIRAGE DES ARMOIRES > RÉGLAGE ET SUPERVISION

Des thermostats mécaniques ou électroniques sont utilisés pour commander le chauffage (contact NF) ou la ventilation (contact NO). Notre offre comprend des thermostats réglés (par ex. 0 à +60°C) ou préréglés en usine (par ex. 5/15°C - mise en marche du chauffage à 5°C, arrêt après chauffage à 15°C).

Les hygrostats sont utilisés dans les systèmes de chauffage du boîtier pour éviter la condensation. Après avoir dépassé le seuil prédéfini d'humidité relative, le radiateur se met en marche. En chauffant l'air à l'intérieur du boîtier, il empêche le phénomène de condensation.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Déclaration de conformité Kliknij aby pobrać

Lp.	Descriptif	N° de référence
1	Thermostat de chauffage type KTO 011 1NF, 0 à +60°C	5.01140.0-00
2	Thermostat de chauffage type KTO 011 1NF, -10 à +50°C	5.01142.0-00
3	Thermostat de chauffage type KTO 011 1NF, -15 à +45°C	5.01157.0-00
4	Thermostat de chauffage type KTO 011 1NF, +20 à +80°C	5.01159.0-00
5	Thermostat de refroidissement type KTS 011 1NO, 0 à +60°C	5.01141.0-00
6	Thermostat de refroidissement type KTS 011 1NO, -10 à +50°C	5.01143.0-00
7	Thermostat de refroidissement type KTS 011 1NO, -15 à +45°C	5.01156.0-00
8	Thermostat de refroidissement type KTS 011 1NO, +20 à +80°C	5.01158.0-00
9	Thermostat de chauffage type STO 011 1NF, 0 à +60 C	5.01115.0-00
10	Thermostat de refroidissement type STS 011 1NO, 0 à +60°C	5.01116.0-00
11	Thermostat de chauffage réglé type FTO 011 1NF, 5/15°C	5.01160.0-00
12	Tamper-proof Thermostat (Pre-set) FTO 011 1NC Series, 15/25°C	5.01160.0-01
13	Thermostat de refroidissement réglé type FTS 011 1NO, 40/50°C	5.01161.0-00
14	Thermostat de refroidissement réglé type FTS 011 1NO, 50/60°C	5.01161.0-01
15	Thermostat de refroidissement réglé type FTS 011 1NO, 25/35°C	5.01161.0-02
16	Thermostat de chauffage et de refroidissement type ZR 011 1NF+1NO, 0 à +60°C	5.01172.0-00
17	Thermostat de chauffage et de refroidissement type ZR 011 1NC -10 à +50°C, 1NO -10 do +50°C	5.01173.0-00
18	Thermostat de chauffage et de refroidissement type ZR 011 1NC +20 à +80°C, 1NO +20 do +80°C	5.01174.0-00
19	Thermostat de chauffage et de refroidissement type ZR 011 1NC -10 à +50°C, 1NO +20 do +80°C	5.01175.0-00
20	Thermostat de refroidissement et/ou de signalisation type ZR 011 2NO 0 à +60°C	5.01176.0-00
21	Thermostat de chauffage et de refroidissement réglé type FTD 011, 1NF 5/15°C, 1NO 40/50°C	5.01163.0-00
22	Thermostat de chauffage et de refroidissement réglé type FTD 011, 1NF 15/25°C, 1NO 50/60°C	5.01163.0-01
23	Thermostat de refroidissement et/ou de ventilation réglé type FTD 011, 1NO 40/50°C, 1NO 50/60°C	5.01164.0-00
24	Thermostat de chauffage et de refroidissement avec couplage type FZK 011 AC 230V, 1NO/NF +5 à +60°C.	5.01170.0-00
25	Thermostat de chauffage et de refroidissement avec couplage type FZK 011 AC 230V, 1NO/NF -20 à +30°C.	5.01170.0-02
26	Thermostat électronique de chauffage et de refroidissement type ET 011 DC 24V, 1NF/NO 0 à 60°C	5.01190.0-00
27	Thermostat pour zones EEx type REx 011 1NF, 15°C	5.01185.0-00
28	Thermostat pour zones EEx type REx 011 1NF, 25°C	5.01185.1-00
29	Hygrothermostat électronique ETF 012 AC 230V, 0 - +60°C, 50-90% RH	5.01230.0-00
30	Hygrostat mécanique type MFR 012 35-95% RH	5.01220.0-00
31	Hygrostat électronique type EFR 012 AC 230V, 40-90% RH	5.01245.0-00
32	Hygrostat électronique type EFR 012 AC 230V, 65% RH fix	5.01246.0-00
33	Relais électronique type SM 010 DC 48V, 16A	5.01000.0-00
34	Relais électronique type SM 010 DC 24V, 16A	5.01001.0-00

